



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ
ДЕЛЕНИЕМ
«ГОРОД МАХАЧКАЛА»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ №1» ИМЕНИ С.М.ОМАРОВА

Ул. Даниялова А.Д., 30, г. Махачкала, Республика Дагестан, 367000 тел. (8722) 673820, e-mail:
ege200601@yandex.ru.

ОГРН 1060562005657, ИНН/КПП 0562062968/057201001, ОКПО 49166083

ПЕРЕЧЕНЬ

противопожарных мероприятий, необходимых для выполнения по МБОУ
«Гимназия №1», по предписанию №175/1/1 от 27 октября 2020 года,
выданного ОНД и ПР №1 по Советскому району г.Махачкалы УНД и ПР
ГУ МЧС России по РД

1. На объекте защиты по периметру кровли здания не установлены ограждения в соответствии с нормативными требованиями.
2. На объекте защиты, на путях эвакуации, отсутствует эвакуационное освещение, которое включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
3. На объекте защиты, лестничные клетки не отделены от поэтажных коридоров дверьми, препятствующими распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, с уплотнителями в притворах и с приспособлениями для самозакрывания.
4. На объекте защиты система пожарной сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (и (или) транслирующей этот сигнал организации).
5. Не заключен договор обслуживания (техническое) пожарной сигнализации объекта.

Директор гимназии №1

/Э.Д. Давудов/



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575859

Владелец Давудов Эмирмагомед Давудович

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022